

BAKTERIOLOGISK VANDKONTROL



Englerup Vandværk
Vibekæret 8
4060 Kr. Såby

Analyserapport 231109-2
9. november 2023
Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)
Prøveadresse: Englerup VV

Prøvested:	Dato	Tid	Coliforme MPN/100 ml	<i>E. coli</i> MPN/100 ml	Kimtal 37 CFU/ ml	Kimtal 22 CFU/ ml
Rentvands tank	06-11-23	13:33	< 1	< 1	7	90

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1023		Colilert18	Colilert18	DS/EN6222:2000	DS/EN6222:2000
	Taphane	i.m	i.m	20 □	200

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. - ikke målt. ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.